

## कार्यालय सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बलिया

पत्रांक- 241 कैम्प | 9-11

दिनांक : 10/1/2025

सेवा में,  
चेयरमैन

**St. XAVIER'S SCHOOL**

मैजा पिपरौली आ0संख्या 111मी ,114 अ0,114 क  
तह0 बेल्थरा रोड  
जि0, बलिया ।


**विषय** St. XAVIER'S SCHOOL मैजा पिपरौली आ0संख्या 111मी ,114 अ0,114 क तह0 बेल्थरा रोड  
जि0, बलिया भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने  
के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक ST .X.S / 84 / 2024-25 दिनांक 09.01.2025

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता के द्वारा  
दिनांक 10.01.2025 को निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के उपरान्त आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार पाया  
गया।


संलग्नक :-जॉच प्रमाण-पत्र

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
बलिया

जॉच प्रमाण-पत्र

St. XAVIER'S SCHOOL (Manager Jai Ram Misra S/o Hari kishor Misra ) मैजा पिपरोली  
आ0संख्या 111मी ,114 अ0.114 क तह0 बेल्थरा रोड बलिया जि0, बलिया के भवन का निरीक्षण किया  
गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदें नेशनल बिल्डिंग कोड के सापेक्ष निम्नलिखित पायी गई।

Sl.No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6 M	N.B.C. 2005 Clause 12.18.1.1	3.600 M
2	Bathroom Height	2.1 M	N.B.C.Clause 12.4.1	3.60 M
3	Open space around the Building	6.0 M	N.B.C.Clause 8.3.1	Satisfactory
4	College Building Area	1.80 ha	N.B.C.Clause 5.5.1(b)iii	Satisfactory
5	Parking Area	1.30 ha	N.B.C.Clause 5.5.1(b)ii (d)	Satisfactory
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C.Clause 12.1.1	.0.60 M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C.Clause 12.18.1.1	1.55 M
8	Lighting and Ventilation Room	1/10 Floor area	As per N.B.C. 2005 Clause 15.1.2	Satisfactory
9	Fire and life Safety	Certified by PHO Ballia	-	-
10	Roofs	R.C.C Flat Roof	As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C.
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1s	Dhanesh kumar prajapati reg no 341 Nagar Panchayat Ratsar kala ] Ballia

  
अवर अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बलिया

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बलिया